

ИНФОРМАЦИЯ
«О качестве питьевого водоснабжения»

Согласно уведомлению Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека по Еврейской АО (Роспотребнадзор) от 30.01.2024 № 79-00-02/01-20-288-2024 о качестве питьевой воды холодного водоснабжения населения, результат контроля качества питьевой воды и производственного контроля средние уровни показателей проб, отобранных в течении 2023 года, не соответствуют гигиеническим нормам качества питьевой воды.

Качество питьевой воды, подаваемой населению из централизованной системы водоснабжения по населенному пункту:

Населенный пункт	Водопровод	Показатель	Среднегодовая концентрация	Норматив
п. Приамурский		Общие колиформные бактерии	0,06	0
		Энтерококки	0,09	0
		Марганец	0,2	0,1
		Мутность	5,1	1,5

Перечень точек контроля, где регистрировалось микробное загрязнение питьевой воды:
ул. Промышленная, 7 - Станция обезжелезивания (РВЧ); ул. Вокзальная, 25 - МБОУ "СОШ № 18 п. Приамурский"